CODICE IDENTIFICAZIONE POMPE Serie **TCD**	pompetravaini

TCD 40-160 A / 1 - R / A3 - SP / U0 - …

Costruzione Pompetravaini

Pompe centrifughe monostadio

Tipo di costruzione (tipo di girante)
D = girante chiusa
Esecuzione per olio ad alta temperatura:
Olio diatermico
Olio vegetale alimentare

DN bocca premente (mm)

Diametro nominale della girante (mm)

Numero del progetto idraulico
A = sottintesa, le lettere delle varianti saranno comprese nella codificazione

Numero del progetto costruttivo
1 = supportazione standard

Tipo di tenuta sull'albero
R = tenuta meccanica semplice con camera cilindrica

Materiale di costruzione
GS = costruzione con corpo e lanterna coperchio in ghisa sferoidale, girante in ghisa G25 ed albero in acciaio AISI 420
A3 = costruzione in acciaio inox AISI 316
A9 = costruzione con corpo, lanterna coperchio e girante in AISI 317 ed albero in INCOLOY 825
AZ = costruzione in acciaio inox AISI 316 ed albero in AISI 420
GA = costruzione con corpo e lanterna coperchio in ghisa sferoidale, girante in AISI 316 ed albero in acciaio AISI 420 (solo serie 25 gruppo 1)
DU = costruzione con corpo, lanterna coperchio e girante in ASTM-CN7M ed albero in INCOLOY 825
S2 = costruzione con corpo e lanterna coperchio in ghisa sferoidale, girante in AISI 316 ed albero in acciaio AISI 420

Variante costruttiva
H2 = costruzione per impiego con acqua surriscaldata
SP = costruzione per impiego con olio vegetale alimentare con sbarramento di tenuta

Esecuzioni speciali
U0 = riscaldamento o raffreddamento del corpo
Z = varianti speciali su richiesta
XT = raffreddamento attivo con ventola a vortice assiale